



LEGENDA PONTOS	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	SUGESTÃO DE UNIDADE EVAPORADORA H=3,00m - CX. 4"X4"
	SUGESTÃO DE UNIDADE CONDENSADORA H=3,00m - CX. 4"X4"
	TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm
	JOELHO 90

- NOTAS:
- 1 - MATERIAL:
 - TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: COBRE PARA GÁS
 - ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA.
 - TUBULAÇÃO PARA DRENO - PVC SOLDÁVEL DE 25 mm
 - 2 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.
 - 3 - SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.

PROJETO CLIMATIZAÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS
END: AV. NATAL PALMERO, CENTRO ADMINISTRATIVO – NOVA RAMADA – RS

RESP. TÉCN. JAÍNE BIANCA FIGUR
ENG. CIVIL CREA – RS 245.505

ÁREA

DATA

PRANCHA

ESCALA

—

MAIO/2023

02

1:60

INVISTA
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA